

BIENÊTRE DES POULES PONDEUSES BNQ 0120-900

5.2.1.2. Description des mesures correctives pour contrôler la température de façon continue et automatique selon le fonctionnement de la ventilation dans le pondoir :

Selon la consigne demandée au panneau de contrôle automatique, le programme de ventilation est conçu pour offrir la ventilation nécessaire afin de corriger tous les écarts de température. La correction de la température s'effectue automatiquement et continuellement selon la consigne demandée.

Le programme est complètement électronique et est relié à une centrale d'alarme si une ventilation déficiente ou inadéquate survient afin qu'une correction de la température soit effectuée rapidement.

Par conséquent lorsque la température intérieure du poulailler est trop élevée ou trop faible, la ventilation augmentera ou diminuera automatiquement au besoin.

Tout écart à la consigne est noté de la façon suivante :

Température minimum obtenu dans la journée

Température maximum obtenu dans la journée

Signature : _____

Date : _____